

MODELLO 16.2: degrassatore + fanghi attivi convenzionale

Dati di progetto	Note per la compilazione
A.E. =	Per il calcolo ci si riferisca alle linee guida ARPA. Qualora si intenda utilizzare un' altra modalità di calcolo si illustri con relazione a parte. Si ricorda che 1 A.E. = 60 mg/l di BOD ₅
Dotazione idrica l/abitante/g =	Valori consigliati: 200 l/Ab/g per utenze domestiche

Degrassatore : per scarichi di cucine domestiche	
(Tr) Tempo di residenza idraulico (min)	Valori consigliati: 15 minuti sulla portata media
(Q) Portata di punta (litri/sec) =	Dati orientativi: bidè 0,5 l/s, lavabo 0,75 l/sec, acquaio 0,75 l/sec, doccia 0,5 l/sec, vasca da bagno 1,5 l/sec, lavastoviglie 1,5 l/sec
(V) Volume totale (litri) =	Dati orientativi: 5 A.E = 250 lt; 7 A.E = 350 lt; 10 A.E. = 550 lt; 15 A.E. = 1000 lt; 20/30 A.E. = 1700 lt; 30/45 A.E. = 2500 lt.

Sedimentazione primaria	
Totale (litri) =	

Ossidazione	Le formule sottoindicate indicate servono solo da riferimento
(Q) Portata (mc/die)	
(Va) Volume vasca di areazione (mc) =	$V_a = Q/24$
(Vs) Volume vasca di sedimentazione sec.(mc) =	
(S _m) Concentrazione media fanghi attivi (Kg/mc) =	
(Cf) Carico del fango (kg BOD/ kg SSV. die) =	
(R) Rapporto di riciclo dei fanghi (%) =	
(fs) Fango di supero (KgS/die) =	$\delta S = 1,8 (0,8 * P - 3 * 10^{-6} * S_m * V) >$ dove P è il BOD eliminato in Kg/ora
(C) Consumo di ossigeno al processo (KgO ₂ / die) =	
(Cox) Cap. spec.di ossigenazione aeratori KgO ₂ /KWh =	Dato del fabbricante

DISEGNO IMPIANTO (allegare)

MANUTENZIONE E CONTROLLO (riportare le istruzioni del fornitore)